

**INFORME DE ENSAYO DE LA MUESTRA CÓDIGO: 16/2402**

DATOS DE LA MUESTRA	DATOS DEL CLIENTE
Tipo Análisis: <b>Completo en Red de Distribución</b> Corrección / Ampliación del: Identificación: <b>Agua de consumo humano</b> Localidad: <b>Bujalance</b> Punto de muestreo: Red de distribución. C/ Pedro La Virgen s/n Tomador de la muestra (*): Juan Antonio Ranchal Fecha y hora de muestreo: 13/10/2016 9:18:00 Fecha de recepción: 13/10/2016 Fecha de inicio ensayo: 13/10/2016 Fecha finalización ensayo: 25/10/2016	<b>Área de Abastecimiento y Saneamiento Domiciliario e Ingeniería</b>  <b>Aguas de Córdoba - EMPROACSA</b> Avda. del Mediterráneo s/n 14011 Córdoba

**RESULTADOS DE LA MUESTRA**
**Parámetros químicos**

PARÁMETRO	PROCEDIMIENTO	RESULTADO	RD 140/2003	UNIDADES
Antimonio	PE-FQ-019	< 1	5,0	µg/l
Arsénico	PE-FQ-019	< 1	10	µg/l
Benceno	PE-FQ-039	< 0,2	1,0	µg/l
Benzo-a-pireno	PE-FQ-040	< 0,002	0,010	µg/l
Boro	PE-FQ-017	0,06	1,0	mg/l
Cadmio	PE-FQ-018	< 0,5	5,0	µg/l
Cianuro	PE-FQ-014	< 5	50	µg/l
Cobre	PE-FQ-018	< 0,010	2,0	mg/l
Cromo	PE-FQ-018	< 5	50	µg/l
1,2-Dicloroetano	PE-FQ-039	< 0,2	3,0	µg/l
Fluoruro	PE-FQ-010	0,119	1,5	mg/l
HAP	PE-FQ-040	< 0,010	0,10	µg/l
Mercurio	PE-FQ-019	< 0,2	1,0	µg/l
Níquel	PE-FQ-018	< 2	20	µg/l
Nitrato	PE-FQ-010	< 1,0	50	mg/l
Nitritos	PE-FQ-010	< 0,01	0.10	mg/l
Plaguicidas totales	PE-FQ-040 y 041	< 0,050	0,50	µg/l
Plomo	PE-FQ-018	< 2	25	µg/l
Selenio	PE-FQ-018	< 1	10	µg/l
THM	PE-FQ-039	26,2	100	µg/l
Tri+Tetra-cloroetano	PE-FQ-039	< 1	10	µg/l

**Parámetros microbiológicos**

PARÁMETRO	PROCEDIMIENTO	RESULTADO	RD 140/2003	UNIDADES
Escherichia coli	PE-MB-006	0	0	ufc/100 ml
Enterococo	PE-MB-004	0	0	ufc/100 ml
Clostridium perfringens	PE-MB-005	0	0	ufc/100 ml

**Parámetros indicadores**

PARÁMETRO	PROCEDIMIENTO	RESULTADO	RD 140/2003	UNIDADES
Bacterias coliformes	PE-MB-006	0	0	ufc/100 ml
Recuento de colonias a 22° C	PE-MB-003	0	100	ufc/1 ml
Aluminio	PE-FQ-026	58	200	µg/l
Amonio	PE-FQ-044	< 0,05	0,50	mg/l
Cloro libre residual	PE-FQ-001	0,46	1,0	mg/l
Cloruro	PE-FQ-010	15	250	mg/l
Color	PE-FQ-009	1,9	15	mg/l Pt/Co
Conductividad	PE-FQ-006	141	2500	µS/cm a 20° C
Hierro	PE-FQ-018	< 10	200	µg/l
Manganeso	PE-FQ-018	< 5	50	µg/l
Olor	PE-FQ-031	0	3 a 25° C	-

Sistema de gestión de calidad certificado según la UNE-EN ISO 9001:2008

<b>pH</b>	PE-FQ-007	<b>8,29</b>	6,5 - 9,5	Unidades de pH
<b>Sabor</b>	PE-FQ-031	<b>0</b>	3 a 25° C	-
<b>Sodio</b>	PE-FQ-011	<b>13</b>	200	mg/l
<b>Sulfato</b>	PE-FQ-010	<b>&lt; 10</b>	250	mg/l
<b>Turbidez</b>	PE-FQ-008	<b>0,21</b>	1 ETAP/Depósito y 5 Red	UNF
<b>Dióxido de cloro</b>	PE-FQ-043	<b>0,23</b>		mg/l
<b>Oxidabilidad</b>	PE-FQ-005	<b>1,61</b>	5,0	mg/l

<b>Plaguicidas</b>				
<b>PARÁMETRO</b>	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>RD 140/2003</b>	<b>UNIDADES</b>
<b>Alaclor</b>	PE-FQ-040	<b>&lt; 0,010</b>	0,10	µg/l
<b>Aldrín</b>	PE-FQ-040	<b>&lt; 0,010</b>	0,03	µg/l
<b>Ametrina</b>	PE-FQ-041	<b>&lt; 0,010</b>	0,10	µg/l
<b>Atrazina</b>	PE-FQ-041	<b>&lt; 0,010</b>	0,10	µg/l
<b>Clodinafop propargil</b>	PE-FQ-040	<b>&lt; 0,010</b>	0,10	µg/l
<b>DDD, p,p'</b>	PE-FQ-040	<b>&lt; 0,010</b>	0,10	µg/l
<b>DDE, p,p'</b>	PE-FQ-040	<b>&lt; 0,010</b>	0,10	µg/l
<b>DDT, p,p'</b>	PE-FQ-040	<b>&lt; 0,010</b>	0,10	µg/l
<b>Dieldrín</b>	PE-FQ-040	<b>&lt; 0,010</b>	0,03	µg/l
<b>Diurón</b>	PE-FQ-040	<b>&lt; 0,010</b>	0,10	µg/l
<b>Endosulfan alfa</b>	PE-FQ-040	<b>&lt; 0,010</b>	0,10	µg/l
<b>Endosulfan beta</b>	PE-FQ-040	<b>&lt; 0,010</b>	0,10	µg/l
<b>Endosulfan sulfato</b>	PE-FQ-040	<b>&lt; 0,010</b>	0,10	µg/l
<b>Endrín</b>	PE-FQ-040	<b>&lt; 0,010</b>	0,10	µg/l
<b>Endrín aldehído</b>	PE-FQ-040	<b>&lt; 0,010</b>	0,10	µg/l
<b>Endrín cetona</b>	PE-FQ-040	<b>&lt; 0,010</b>	0,10	µg/l
<b>HCH, alfa</b>	PE-FQ-040	<b>&lt; 0,010</b>	0,10	µg/l
<b>HCH, beta</b>	PE-FQ-040	<b>&lt; 0,010</b>	0,10	µg/l
<b>HCH, delta</b>	PE-FQ-040	<b>&lt; 0,010</b>	0,10	µg/l
<b>HCH, gamma o Lindano</b>	PE-FQ-040	<b>&lt; 0,010</b>	0,10	µg/l
<b>Heptacloro</b>	PE-FQ-040	<b>&lt; 0,010</b>	0,03	µg/l
<b>Heptacloro epóxido</b>	PE-FQ-040	<b>&lt; 0,010</b>	0,03	µg/l
<b>Metoxiclor</b>	PE-FQ-040	<b>&lt; 0,010</b>	0,10	µg/l
<b>Oxifluorfen</b>	PE-FQ-040	<b>&lt; 0,010</b>	0,10	µg/l
<b>Prometrina</b>	PE-FQ-041	<b>&lt; 0,010</b>	0,10	µg/l
<b>Propazina</b>	PE-FQ-041	<b>&lt; 0,010</b>	0,10	µg/l
<b>Simazina</b>	PE-FQ-041	<b>&lt; 0,010</b>	0,10	µg/l
<b>Terbutilazina</b>	PE-FQ-041	<b>&lt; 0,010</b>	0,10	µg/l
<b>Terbutrina</b>	PE-FQ-041	<b>&lt; 0,010</b>	0,10	µg/l
<b>Trietazina</b>	PE-FQ-041	<b>&lt; 0,010</b>	0,10	µg/l

<b>Otros parámetros</b>				
<b>PARÁMETRO</b>	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>RD 140/2003</b>	<b>UNIDADES</b>
<b>Dureza</b>	PE-FQ-011	<b>52,6</b>		mg/l

**Nota:** Los resultados detallados en este informe hacen referencia exclusivamente a la muestra sometida a ensayo. No se permite la reproducción parcial de este informe sin la expresa autorización para ello. La incertidumbre, con una probabilidad del 95% y factor k=2, está calculada y a disposición del cliente. (\*) Personal ajeno al Laboratorio de Control de Calidad de Aguas de EMPROACSA..

**OBSERVACIONES:**

02/11/2016  
Mari Paz Llaveró del Pozo  
Responsable Técnico

